

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přílohy počet/listů
Doručeno:	18. 12. 2024	3
Č.j. 1445	Počet listů:	

Obec Sokolnice

Komenského 435

664 52 SOKOLNICE

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/674/2024-Do
Vyřizuje: Ing. Miroslava Doležalová
Tel.: 545532123
Datum: 12. 11. 2024

Kvalita pitné vody

V rámci Programu pro kontrolu kvality pitné vody pro rok 2024 byl ve 2. čtvrtletí proveden 13.5.2024 kontrolní odběr pitné vody na VDJ Sokolnice.

Z provedených analýz vyplývá, že kvalita pitné vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. a vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb., pouze je snižené množství v ukazateli hořčík a zvýšené v ukazateli vápník oproti doporučené hodnotě uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění.

S pozdravem
Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariatbv@vodarenska.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181